

sanext

Технический паспорт

Ред. 00002 от 23 октября 2024 г.

г. Санкт-Петербург



Фитинги резьбовые латунные

SANEXT



Сохраняйте паспорт
На протяжении всего
Срока эксплуатации

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	2
2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ.....	2
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	2
4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.....	2
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
6. НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	3
7. МОНТАЖ.....	5
8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	5
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5

1. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Фитинги резьбовые латунные SANEXT.

2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «САНЕКСТ.ПРО»

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5В.

тел +7 (812) 317-21-11.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фитинги резьбовые латунные SANEXT – предназначены для монтажа трубопроводов систем отопления¹, тепло- и холодоснабжения², горячего и холодного водоснабжения.

Изготавливаются из никелированной латуни. Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357.

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется выполнять соединения с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357. Фитинги резьбовые латунные SANEXT должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенным в таблице п. 5 Технические характеристики.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






Таблица 1 – Технические характеристики фитингов резьбовых латунных SANEXT

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Материал фитинга	-	Никелированная латунь
Максимальная рабочая температура теплоносителя	оС	110
Рабочее давление	бар	20
Тип резьбы	-	Трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357

¹ Теплоноситель должен соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.


6. НОМЕНКЛАТУРА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 2 – Номенклатура и габаритные размеры фитингов

Артикул	Тип резьбы	Размер резьбы D, мм		Длина L, мм	Кол-во штук в упаковке	Изображение
Заглушка с внутренней резьбой						
8701	BP	1/2"		10,5	500	
8702		3/4"		13	100	
Заглушка с наружной резьбой						
8711	HP	1/2"		18	580	
8713		1"		23	100	
8714		1 1/4"		25	60	
8717		1/8"		11	100 0	
Ниппель						
8721	HP	1/2"		26,5	460	
8722		3/4"		30	360	
8723		1"		36	70	
8724		1 1/4"		39	50	
Ниппель переходной						
8730	HP	3/4"	1/2"	28,5	350	
8731		1"	1/2"	32,5	180	
8732		1"	3/4"	32,5	180	
8733		1 1/4"	3/4"	35	60	
8734		1 1/4"	1"	38	60	
8738		1 1/4"	1/2"	40	40	
Муфта переходная BP						
8849	BP	3/4"	1/2"	32	300	
Муфта равнопроходная BP						
8831	BP	1/2"		30	300	

Продолжение таблицы 2

Артикул	Тип резьбы	Размер резьбы D, мм		Длина L, мм	Кол-во штук в упаковке	Изображение	
Переходник							
8810	ВР	¾"	½"	26	150		
8811		1"	½"	26	190		
8812		1"	¾"	27	180		
8815		1¼"	1"	29	80		
8814		1¼"	¾"	29	70		
8813		1¼"	½"	28	70		
8816		1½"	¾"	34	40		
8817		1½"	1"	34	40		
8818		1½"	1¼"	38	40		
8820		2"	1"	40	40		
Сгон прямой (американка) ВР-НР							
8781	ВР-НР	½"		40	200		
8782		¾"		46	120		
Сгон разъемный прямой НР							
8791	НР	½"		48	120		
8792		¾"		54,5	70		
8793		1"		60	35		
8794		1¼"		69	20		
Артикул	Тип резьбы	Размер резьбы D, мм		Длина L, мм	Высота H, мм	Кол-во штук в упаковке	Изображение
Присоединитель							
5901	ВР	¾"	½"	35	-	280	
5902		1"	¾"	40	-	260	
Тройник равнопроходной ВР							
8851	ВР	½"		46	23	260	
Тройник переходной ВР							
8862		½"	¾"	56	27	200	

8863	BP	1/2"	1"	56	30	100	
8864		3/4"	1"	62	30	100	
8866		1/2"	1 1/4"	64	36	50	

7. МОНТАЖ

Монтаж резьбовых латунных фитингов SANEXT следует производить в строгом соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и рекомендациям пособия по монтажу SANEXT.

Наружную резьбу на трубопроводе, к которому будет присоединяться фитинг, необходимо зачистить щеткой. Чрезмерное количество уплотняющих материалов может стать причиной повреждения соединительного элемента. Требуется избегать избыточного усилия при затягивании, выбирать ключи переменного размера, соответствующие по номеру-диаметру соединения. Усилие затяжки должно быть дозированным, не рекомендуется прилагать чрезмерных усилий.

Важным фактором, влияющим на безаварийную эксплуатацию трубопроводной системы, является отсутствие избыточных осевых нагрузок на смонтированные соединения, а также соблюдение мероприятий по компенсации линейного удлинения трубопроводов. Не допускается заморозка системы и гидравлические удары.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Фитинги SANEXT в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать на любые расстояния. Во избежание повреждений хранение и транспортировка изделий допускается только на ровных поверхностях, без острых выступов.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие фитингов SANEXT техническим требованиям при соблюдении следующих условий:

- Транспортировка и хранение изделия в соответствии с п. 8 данного паспорта;
- Монтаж изделия в соответствии с рекомендациями п. 7 данного паспорта;
- Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения изделия составляет 5 лет на фитинги резьба/резьба и 2 года на фитинги с паронитовым и резиновым уплотнением, с даты продажи, указанной в передаточных документах.

Данная гарантия не распространяется на изделия:

- Монтаж которых произведен неквалифицированным персоналом;
- Повреждения которых возникли в результате превышения рабочих значений температуры и давления;
- С повреждениями в результате механического воздействия;
- Замораживание системы и гидроудары в процессе эксплуатации.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются

Срок службы изделия – до 50 лет.